

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-10-91,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа
623090, Свердловская область, г. Нижние Серги ул. Мира, 1-А

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «08» августа 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПЕРВОМАЙСКОЕ (ИНН 6646008196)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора
ФРГУ № 10001495160

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В соответствии со ст. 45, ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», а также в рамках проведения профилактической операции «Школа» в 2023 году 08.08.2023 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы Нижнесергинского МР, Бисертского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (далее – ОНДиПР) был проведен профилактический визит МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПЕРВОМАЙСКОЕ (ИНН 6646008196); фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: 623061, Свердловская область, Нижнесергинский район, село Первомайское, ул. Ленина, д. 44. По итогам профилактического визита было установлено, что:

- 1) срок эксплуатации систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) более 10 лет. Требуется замена вышеуказанных систем в соответствии с действующими нормами и требованиями;
- 2) отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/**приводят** к нарушениям следующих обязательных требований:

1) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, ГОСТР 54101 -2010 п. 5.1.7; РД009-02-96 п. 1.10, 1.11, 1.12; РД 78.145-96 п. 1.1;

2) п. 17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1) заменить систему противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

2) обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

3) о принятых мерах предлагаю проинформировать отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнесергинского МР, Бисертского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области по адресу: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Мира, 1-А, **E-mail: ondnsergi@yandex.ru.** до 10.10.2023 г.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируруемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6 <*>. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу mchs.gov.ru

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

Государственный инспектор
Нижнесергинского МР, Бисертского ГО
по пожарному надзору
Пономарев О.И.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3A0676DCAC93D92F5894D807820F2ED0
Владелец: Пономарев Олег Игоревич
Действителен с 07.04.2023 по 30.06.2024

(должность, фамилия, инициалы заместителя руководителя территориального органа - руководителя структурного подразделения территориального органа, его заместителя либо иного должностного лица (сотрудника), в сферу деятельности которого входят вопросы организации и осуществления лицензионного контроля, либо руководителя, его заместителя или иного

(подпись)

должностного лица (сотрудника) территориального отдела (отделения,
инспекции) этого структурного подразделения)

Пономарев Олег Игоревич – Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, тел. 8(34398) 2-20-42, ondnsergi@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен:

(Дата, время)

(Должность, фамилия, имя, отчество)

(роспись)

Предостережение направлено: _____

(делается отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)